



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**
150000, г. Ярославль, ул. Кирова 5, 23, тел.: 72-92-22, факс 32-96-24, 30-57-95
телетайп 217149 «Трековый», e-mail: go@adm.yar.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, e-mail: und-varoslavl@mail.ru

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ТУТАЕВСКОМУ РАЙОНУ**
Ярославская область, г. Тутаев, ул. Промышленная, 6, тел.: 8 (48533)7-01-13; e-mail: ond.tutaev@yandex.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 80/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Начальная школа-детский сад №24 «Солнышко» Тутаевского муниципального района
в лице директора Жевариной Натальи Александровны

На основании распоряжения главного государственного инспектора Тутаевского района Ярославской области по пожарному надзору Лобановой Наталии Геннадьевны от «03» октября 2018 года № 80, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», о проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная школа-детский сад №24 «Солнышко» Тутаевского муниципального района, юридический адрес: 152322, Ярославская область, Тутаевский район, поселок Микляиха, ул. Волжская Набережная, 24; место фактического осуществления деятельности: : 152322, Ярославская область, Тутаевский район, поселок Микляиха, ул. Волжская Набережная, 24 (объект относящийся к категории высокого риска), в период с 09.10.2018г. по 02.11.2018г. (18 рабочих дней), была проведена плановая выездная проверка главным государственным инспектором Тутаевского района Ярославской области по пожарному надзору Лобановой Н.Г. здания, помещений в здания, документации, территории муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная школа-детский сад №24 «Солнышко» Тутаевского муниципального района, по адресу: 152322, Ярославская область, Тутаевский район, поселок Микляиха, ул. Волжская Набережная, 24, совместно с директором МОУ «Начальная школа-детский сад №24 «Солнышко» Жевариной Натальей Александровной.

В целях устранения выявленных при проверке нарушений установленных требований в области пожарной безопасности и в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
-------	--	---	--	--

1.	<p>Дымовые пожарные извещатели в помещении кабинета директора (помещение №3 2-го этажа по техническому паспорту, инв.№1017) установлены на расстоянии менее 0,5м. до электросветильников.</p> <p>152322, Ярославская область, Тутаевский район, п.Микляиха, ул. Волжская Набережная, 24</p> <p>Установить дымовые пожарные извещатели в помещении кабинета директора (помещение №3 2-го этажа по техническому паспорту, инв.№1017) на расстоянии не менее 0,5м. до электросветильников.</p>	<p>ст.2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»,</p> <p>п.13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.</p>	01.07.2020	
2.	<p>Дымовые пожарные извещатели в помещении спальни группы №4 (помещение № 18 2-го этажа по техническому паспорту, инв.№1017) установлены на расстоянии менее 0,5м. до электросветильников.</p> <p>152322, Ярославская область, Тутаевский район, п.Микляиха, ул. Волжская Набережная, 24</p> <p>Установить дымовые пожарные извещатели в помещении спальни группы №4 (помещение № 18 2-го этажа по техническому паспорту, инв.№1017) на расстоянии не менее 0,5м. до электросветильников.</p>	<p>ст.2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»,</p> <p>п.13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.</p>	01.07.2020	
3.	<p>Дымовые пожарные извещатели в помещении класса №1 (помещение № 9 2-го этажа по техническому паспорту инв.№1017) установлены на расстоянии менее 0,5м. до электросветильников.</p> <p>152322, Ярославская область, Тутаевский район, п.Микляиха, ул. Волжская Набережная, 24</p> <p>Установить дымовые пожарные извещатели в помещении класса №1 (помещение № 9 2-го этажа по техническому паспорту инв.№1017) на расстоянии не менее 0,5м. до электросветильников.</p>	<p>ст.2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»,</p> <p>п.13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.</p>	01.07.2020	
4	Дымовые пожарные извещатели в	ст.2 Федерального за-	01.07.2020	

	<p>помещении коридора класса №1 установлены на расстоянии менее 0,5м. до электросветильников.</p> <p>152322, Ярославская область, Гутаевский район, п.Микляиха, ул. Волжская Набережная, 24</p> <p>Установить дымовые пожарные извещатели в помещении коридора класса №1 на расстоянии менее 0,5м. до электросветильников.</p>	<p>кона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной без-опасности», п.13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.</p>		
5	<p>Дымовые пожарные извещатели в помещении музыкального зала (помещение№5 2-го этажа по техническому паспорту инв.№1017) установлены на расстоянии менее 0,5м. до электросветильников.</p> <p>152322, Ярославская область, Гутаевский район, п.Микляиха, ул. Волжская Набережная, 24</p> <p>Установить дымовые пожарные извещатели в помещении музыкального зала (помещение№5 2-го этажа по техническому паспорту инв.№1017) на расстоянии не менее 0,5м. до электросветильников.</p>	<p>ст.2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.</p>	01.07.2020	
6	<p>Дымовые пожарные извещатели в помещении раздевалки 2 группы установлены на расстоянии менее 0,5м. до электросветильников.</p> <p>152322, Ярославская область, Гутаевский район, п.Микляиха, ул. Волжская Набережная, 24</p> <p>Установить дымовые пожарные извещатели в помещении раздевалки 2 группы на расстоянии не менее 0,5м. до электросветильников.</p>	<p>ст.2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.</p>	01.07.2020	
7	<p>Дымовые пожарные извещатели в помещении завхоза установлены на расстоянии менее 0,5м. до электросветильников.</p> <p>152322, Ярославская область, Гутаевский район, п.Микляиха, ул. Волжская Набережная, 24</p> <p>Установить дымовые пожарные из-</p>	<p>ст.2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.</p>	01.07.2020	

	вещатели в помещении завхоза на расстоянии не менее 0,5м. до электросветильников.			
8	<p>Дымовые пожарные извещатели в помещении медицинского кабинета установлены на расстоянии менее 0,5м. до электросветильников.</p> <p>152322, Ярославская область, Тутаевский район, п.Микляиха, ул. Волжская Набережная, 24</p> <p>Установить дымовые пожарные извещатели в помещении медицинского кабинета на расстоянии не менее 0,5м. до электросветильников.</p>	<p>ст.2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.</p>	01.07.2020	
9	<p>Дымовые пожарные извещатели в помещении раздевалки 3 группы установлены на расстоянии менее 0,5м. до электросветильников.</p> <p>152322, Ярославская область, Тутаевский район, п.Микляиха, ул. Волжская Набережная, 24</p> <p>Установить в помещении раздевалки 3 группы дымовые пожарные извещатели на расстоянии не менее 0,5м. до электросветильников.</p>	<p>ст.2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.14.2, п.14.3 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1)</p>	01.07.2020	
10	<p>Отсутствует аварийное освещение в помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство (помещение расположения приемно-контрольного пульта автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения).</p> <p>152322, Ярославская область, Тутаевский район, п.Микляиха, ул. Волжская Набережная, 24</p> <p>Установить аварийное освещение в помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство (помещение расположения приемно-контрольного пульта автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения).</p>	<p>ст.2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.13.14.13 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1)</p>	01.07.2020	
11	<p>На объекте МОУ «Начальная школа-детский сад №24 «Солнышко» Тутаевского муниципального района</p>	<p>п.61 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Рос-</p>	01.07.2020	

	<p>отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p> <p>152322, Ярославская область, Тутаевский район, п.Микляиха, ул. Волжская Набережная, 24</p> <p>Разработать для объекта МОУ «Начальная школа-детский сад №24 «Солнышко» Тутаевского муниципального района исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p>	<p>сийской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.); ст.83 ч.1 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ</p>		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
Тутаевского района Ярославской области
по пожарному надзору
Лобанова Наталия Геннадьевна

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор в области пожарной безопасности)

«02» ноября 2018 г.



(подпись, заверенная печатью)

Предписание для исполнения получил (а):

Директор МОУ «Начальная школа-детский сад №24
«Солнышко» Жеварина Наталья Александровна

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

✓

(подпись)

«02» ноября 2018г.